

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» мая 2024 г., 69240061000210724181

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тверской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Андреапольскому, Торопецкому
районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2024 г., № 2405/005-69/63/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Тверская, р-н Торопецкий, г Торопец, ул Максима Горького, Дом 49, 84826821834, e-mail:
ond_toropec@69.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 30 » мая 2024 г., учетный номер 69240061000210724181.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, р-н Торопецкий, г Торопец, ул Комсомольская, Здание 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МБОУ ТР СОШ № 1, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты сломан извещатель пожарный ручной
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
02.09.2024
2. На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
02.09.2024
3. На объекте защиты допускается складирование горючих материалов под лестничным маршем
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

4. На объекте защиты допускается использование светильника без защитной крышки (рассеивателя) предусмотренного конструкцией
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024

 5. На объекте защиты не исправна дверь эвакуационного выхода (не открывается)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024

 6. На объекте защите отсутствует на эвакуационном пути табличка Выход
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024

 7. На объекте защиты допускается расположение огнетушителя на столе
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024


 8. На объекте защиты сотрудник не знает порядок действий при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 6 Порядка. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 18.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024

 9. На объекте защиты допускается использование электропроводки без изоляционного кабель-канала
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024
-

- 10 На объекте защиты допускается использование неисправного пожарного шкафа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 50 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Двери пожарных шкафов должны открываться не менее чем на 90 градусов.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024
- 11 На объекте защиты допускается использование 1 огнетушителя на этаж
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 400 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
 02.09.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Назарова Виктория Юрьевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Начальник ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Назарова Виктория Юрьевна, e-mail: vy.nazarova@69.mchs.gov.ru, телефон: +74826821834

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

